

# 山西兰花清洁能源有限责任公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

| 时间 \ 项目    | COD                   | 氨氮    |
|------------|-----------------------|-------|
| 2013-12-18 | 147                   | 10.55 |
| 标准限值       | 150                   | 25    |
| 达标情况       | 达标                    | 达标    |
| 备注         | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |       |

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

| 项目<br>时间及点位      | 颗粒物    | 二氧化硫   | 氮氧化物   | 其它<br>(氟化物) |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 2013-12-18<br>锅炉 | 0:00   | 29.66  | 135.95 | 689.68      |
|                  | 1:00   | 29.63  | 132.16 | 759.92      |
|                  | 2:00   | 29.62  | 145.32 | 766.4       |
|                  | 3:00   | 29.54  | 141.08 | 776.53      |
|                  | 4:00   | 29.56  | 129.79 | 755.79      |
|                  | 5:00   | 29.46  | 134.19 | 715.04      |
|                  | 6:00   | 29.46  | 160.58 | 761.92      |
|                  | 7:00   | 29.5   | 169.14 | 705.74      |
|                  | 8:00   | 29.47  | 184.07 | 733         |
|                  | 9:00   | 29.45  | 194.59 | 726.07      |
|                  | 10:00  | 29.49  | 165.36 | 732.5       |
|                  | 11:00  | 29.55  | 144.06 | 688.09      |
|                  | 12:00  | 29.39  | 225.28 | 801.33      |
|                  | 13:00  | 29.41  | 252.78 | 747.4       |
|                  | 14:00  | 29.57  | 166.16 | 645.27      |
|                  | 15:00  | 29.48  | 173.06 | 628.24      |
|                  | 16:00  | 29.45  | 201.04 | 673.16      |
|                  | 17:00  | 29.37  | 156.31 | 639.66      |
|                  | 18:00  | 29.5   | 141.2  | 689.32      |
|                  | 19:00  | 29.46  | 125.66 | 688.42      |
| 20:00            | 29.47  | 128.93 | 704.08 |             |
| 21:00            | 29.49  | 136.28 | 710.97 |             |
| 22:00            | 29.39  | 145.41 | 717.08 |             |
| 23:00            | 29.52  | 151.71 | 702.27 |             |
| 标准限值             | 200.00 | 900.00 | 无      |             |
| 达标情况             | 达标     | 达标     |        |             |
| 备注               |        |        |        |             |