

山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)
	2013-10-26	时刻	COD
1:00		3.4	2.7
5:00			4.09
9:00		8.06	3.65
13:00			2.98
17:00		24.99	2.9
21:00			2.9
日均值		12.2	3.2
标准限值		150	70
达标情况	达标	达标	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-26 锅炉	0:00		3.341	154.97
	1:00		2.743	167.27
	2:00		2.95	148.57
	3:00		4.139	142.13
	4:00		3.371	124.06
	5:00		4.783	105.97
	6:00		4.022	133.98
	7:00		3.269	116.21
	8:00		3.377	97.207
	9:00		4.734	96.007
	10:00		4.624	124.2
	11:00		3.121	141.03
	12:00		3.764	141.02
	13:00		3.141	143.31
	14:00		4.536	140.17
	15:00		5.44	130.9
	16:00		4.035	143.79
	17:00		2.682	180.2
	18:00		3.686	191.32
	19:00		4.466	191.64
20:00		2.624	128.48	
21:00		6.255	182.67	
22:00		2.653	166.87	
23:00		3.713	147.33	
日均值		3.8	143.3	
标准限值	50.00	400.00		
达标情况		达标		
备注	1 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉）			